

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»)


Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а  
тел. приемной: (4742) 30-86-51, факс 27-63-75, e-mail: [info@cge48.ru](mailto:info@cge48.ru), сайт: [www.cge48.ru](http://www.cge48.ru)  
ОКПО: 74018062, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Испытательный лабораторный центр  
Адрес места осуществления деятельности: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц  
в национальной системе аккредитации РОСС RU.0001.510165



Утверждаю:  
Заместитель Руководителя ИЛЦ, заведующий  
отделом санитарно-гигиенических исследований и  
приема образцов ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Липецкой области»

 Л. В. Виноградова  
Дата утверждения 13.10.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**  
№ ФЭ.06.2.118 от 13 октября 2021г.

1. Наименование образца (пробы): Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н
2. Заказчик: АО «Липецкцемент», 398007, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева, владение 126 Б офис 5  
(наименование, контактные данные)
3. Образцы (пробы) отобраны: силами заказчика
4. Дата и время отбора образца (пробы): 12.10.2021 09-00
5. Дата и время доставки образца (пробы): 12.10.2021 10-00
6. Основание для проведения лабораторных исследований: № заявления 6210 от 12.10.2021, по договору № 58210 от 04.10.2021
7. Место отбора: АО «Липецкцемент», 398007, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева, владение 126 Б офис 5
8. Исследования проведены на соответствие: Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, глава II, раздел 11, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)
9. Код образца (пробы): 108.118.10.21
10. Изготовитель: АО «Липецкцемент», 398007, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева, владение 126 Б офис 5
11. Дата изготовления: -
12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
13. Метод отбора: -
14. Условия доставки: автотранспорт
15. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
16. Дополнительные сведения: НД на продукцию ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013  
Пробы доставлены начальником отдела Потинной Е.В.  
Информация в протокол вносится на основании акта приема (отбора) образцов (проб) от заказчика

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

  
Подпись

И.А. Волкова  
Ф.И.О.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Радий-226	24,95±4,59	не более -	Бк/кг	ГОСТ 30108-94
2.	Торий-232	15,83±3,93	не более -	Бк/кг	ГОСТ 30108-94
3.	Калий-40	153,8±41,8	не более -	Бк/кг	ГОСТ 30108-94
4.	Удельная эффективная активность	59,4±7,8	не более 370	Бк/кг	ГОСТ 30108-94
Сведения о средствах измерения					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке		
			Наименование документа о поверке	Дата поверки	Действительны до
1.	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма –излучающих нуклидов «ПРОГРЕСС»	0890	Свидетельство № С-Т/13-09-2021/94040768	13.09.2021	12.09.2022

Дата/период проведения исследования: 12.10.2021 – 13.10.2021

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.  
 Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательного центра не допускается.  
 В случае если образец был предоставлен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора.  
 Составлен в 3-х экземплярах

окончание протокола

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, Адрес места осуществления деятельности: Россия, 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, телефон/факс: 8 (4742) 276-375, 308-651, E-mail: info@cgc48.ru  
ИНН/КПП 4826045274/482501001 ОГРН 1054800204073



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Липецкой области»  
С.И. Савельев

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам лабораторных исследований непищевой продукции  
№ 58210/3 от 13.10.2021г

В соответствии с обращением АО «Липецкцемент», 398007, РФ Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева, владение 126Б, офис 5 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» проведены лабораторные исследования направленного образца с экспертизой полученных результатов.

Экспертиза проведена в отношении продукции:

- Портландцемент ЦЕМ 1 42, 5Н

1. На рассмотрение эксперту поставлены следующие вопросы:

соответствие образцов продукции действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, глава II, раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а так же изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» п. 12 - Материалы и изделия содержащие природные радионуклиды; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

2. На рассмотрение эксперту предоставлены следующие документы и материалы:

- протокол лабораторных испытаний, исследований ФЭ.06.2.118 от 13.10.2021г., выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».

3. Экспертиза проведена 13.10.2021г. врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Артемовым В.Г. (сертификат специалиста ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России №0155241720931).

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными (национальными) стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки экспертизы соблюдены.

4. В ходе экспертизы установлено:

4.1. Исследованный образец:

- Портландцемент ЦЕМ 1 42, 5Н

- Изготовитель: АО «Липецкцемент», 398007, РФ Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева, владение 126Б, офис 5;

- Дата изготовления: -

- НД на продукцию: ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013

- Результаты лабораторных испытаний (исследований, оценок):

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения  
Артемов В.Г.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 2

исследования проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»  
(Удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной пробе  
составила  $59,4 \pm 7,8$  Бк/кг.)

**Документы рассмотрены:**

Врач по общей гигиене отделения  
экспертиз условий питания населения

В. Г. Артемов

**Заключение:** В соответствии с поставленными по существу вопросами: согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и раздела 11 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 удельная эффективная активность природных радионуклидов (Радий-226, Торий-232, Калий-40) в исследованной пробе не превышает 370 Бк/кг, в результате чего изделие относится к 1 классу строительных материалов, используемых для всех видов строительства (в том числе в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях) и может использоваться без ограничения по радиационному фактору.

**Подписи эксперта(ов), проводившего(их) экспертизу:**

Врач по общей гигиене отделения  
экспертиз условий питания населения

Артемов В.Г.

**Согласовано:**

Зав. отделением экспертиз  
условий питания населения

Шелягина Ю.Е.

Экспертное заключение подготовлено и выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в 3-х экземплярах.

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения  
Артемов В.Г.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 2 из 2