

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции**

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г.
Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02), издание 5**



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
Журавлева Е.И.
«01» 2021 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 1072/07 от 01.11.2021 г.

Наименование объекта:

АО «Мордовцемент».

Адрес объекта юридический:

АО «Мордовцемент», Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский

Адрес объекта фактический:

АО «Мордовцемент», Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский

Заказчик:

АО «Мордовцемент».

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

заявление от 09.08.2021 г., заявление от 07.10.2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установление соответствия (несоответствия) строительных материалов требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю): портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ЖИ глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

экспертом по оценке соответствия – врачом по общей гигиене Мартыновой М.Ф., сертификат специалиста № 0152310539280 от 27.11.2020г. по специальности «Врач по общей гигиене» действителен в течение пяти лет).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. протокол испытаний № 15140 от 14.10.2021 г.
2. акт отбора проб (образцов) непродовольственной продукции от 08.10.2021 г.

Информация по отбору проб:

отбор проб образцов строительных материалов проведен 08.10.2021 г., помощником врача по коммунальной гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Щедовой Т.А., в присутствии

Экспертное заключение составлено в 2 - х экземплярах.

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе.

представителя заявителя АО «Мордовцемент» ведущего инженера Коноговой Т.В.

Информация по ИЛЦ:

лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 21 HE18.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции):

Протокол испытаний № 15140 от 14.10.2021 г.

Образец исследованной пробы строительных материалов : портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ЖИ ГОСТ Р 55224-2020 , изготовитель АО «Мордовцемент», Республика Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский дата выработки от 02.10.2021 г, номер партии 1801, по радиологическим показателям :

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составила 82,6 Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг для 1 класса строительных материалов , что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» . Данный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и реконструируемых зданиях.

Специалист ОИ:
Врач по общей гигиене

М.Ф. Мартынова

Дата проведения инспекции:

28.10.2021

Согласовано

Технический директор Е.П. Чумакова
"28" 10 2021 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)

Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342) 24-85-28; E-mail: cgie@moris.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE18, дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 15.05.2018



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
Заведующий отделом санитарно-химического
лабораторного обеспечения –
химик-эксперт медицинской организации
Е.Н. Борисенкова
«14» октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15140 от 14 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Акционерное общество "Мордовцемент"
2. **Юридический и фактический адрес:** Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский
3. **Наименование образца испытаний:** Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ЖИ ГОСТ Р 55224-2020; дата изготовления: 02.10.2021; номер партии: 1801; объем партии: 500 т; упаковка: двойной ПЭТ пакет
4. **Изготовитель (наименование, юридический и фактический адрес):** Акционерное общество "Мордовцемент"
Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** Складское помещение Акционерное общество "Мордовцемент", Республика Мордовия, Чамзинский район, р. п. Комсомольский
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 08.10.2021 с 13:35 до 13:55
Фамилия И.О., должность: Шведова Т. А., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт
Дата и время доставки: 08.10.2021 15:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: обращение заказчика, заявление вх. № 13-20/2827-2021 от 09.08.2021
Заявление вх. № 13-20/3481-2021 от 07.10.2021
8. **НД на продукцию:** ГОСТ Р 55224-2020
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299" глава II раздел 11 подраздел 12
10. **Код образца (пробы):** 2.21.15140.д.
11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрометрический комплекс «Прогресс»	1126	15235-01	С-БЯ/05-10-2021/99776279 от 05.10.2021	04.10.2022

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, улица Дальняя, дом 1а.

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.10.2021 16:00 Лабораторный номер 15140 - 125 дата начала испытаний 11.10.2021 08:30 дата выдачи результата 13.10.2021 09:24					
1	Удельная активность природных радионуклидов Калия-40	Бк/кг	221,6±73,6	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Удельная активность природных радионуклидов Радия-226	Бк/кг	35,52±7,69	не нормируется	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность природных радионуклидов Тория-232	Бк/кг	11,46±5,25	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов I класс	Бк/кг	82,6	не более 370	ГОСТ 30108-94
Испытания проводил(и): Мартынова С. Н., врач-лаборант <i>СН</i>					

Фамилия И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Батырева Я. С. Батырева Я. С., специалист отдела обеспечения лабораторной деятельности

-----Конец протокола испытаний-----