

4324
 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный
 региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
 Тульской и Орловской областях" (ФБУ "Тульский ЦСМ")
 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник испытательного центра
 Т.М. Голуб

Юридический адрес: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 91; csmlab@uncnet.ru

RA.RU.21ПУ58

действителен до: 00.00.00

Испытано в АИЛ: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 91
 тел. (4872)744444 (2210)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 16473 /9-5 от 29.12.2021 на 1 листах

Акт № от 27.12.2021

Заказчик: ООО "Серебрянский цементный завод"	
391720	Россия, Рязанская область Михайловский район, п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 1
Отбор произвел(а): Тюрина Е.Д.	Дата отбора образца: 23.12.2021
НД на метод отбора: Образец отобран заказчиком	
Место отбора: 391720, Рязанская обл., Михайловский р-н, рп Октябрьский, ул. Кооперативная, д. № 1	
Наименование образца: Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020	
Производитель: ООО "Серебрянский цементный завод"	
Дата выработки: 23.12.2021	Количество: 2,0 кг
Дата поступления образца: 27.12.2021	Время поступления образца: 12:11
Доп. сведения: дата начала/завершения испытаний: 27.12.2021/28.12.2021	
НД, на соответствие которому испытывается образец: ГОСТ 31108-2020	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	не более 370	113,0±7,6

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность, % : 53 Температура , °С : 22

Ответственный за оформление протокола: С.В. Сидоренко

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Тульский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.



16473